

# RECOMANDĂRI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PREMERGĂTOARE SEZONULUI DE IARNĂ

- verificarea cu grija a sobelor, canalelor si cosurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea sa nu prezinte fisuri care sa permita scanteilor sa incendieze materialele combustibile din apropiere ;
- tencuirea si varuirea partii din pod a cosului de fum, in scopul sesizarii imediate a fisurilor (caldura sau scanteile care ies prin fisurile unui cos de fum deteriorat prin cutremure, vibratii, alunecari de teren etc. ori datorita vechimii imobilului constituie surse de aprindere, daca in zona lor exista elemente de constructie sau structuri din lemn, grinzi, barne, suport acoperis etc.) ;
- curatarea canalelor si cosurilor de fum premergator sezonului rece ( scanteile si particulele aprinse ce ies pe cos pot ajunge la distante de 25-30 m si sunt sursele care genereaza cele mai frecvent incendii) ;
- la trecerea prin plansee, zidaria cosului se va ingrosa cu un strat de 25 cm, lasandu-i un spatiu de 20 cm intre aceasta zidarie si elementele combustibile ale planseului ;
- distanta dintre fata exterioara a cosurilor si elementele combustibile ale acoperisului nu trebuie sa fie mai mica de 10 cm ;
- montarea pe pardoseala, in fata usii de alimentare cu combustibil, a unei bucati de tabla cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m ;
- nu se vor introduce in sobe lemne cu lungimea mai mare decat focarul, nu se va lasa usa de la focar deschisa si nu vor fi supraincalzite sobele ;
- nu vor fi lasati nesupravegheati copiii in incaperi unde sunt in functiune mijloace de incalzit;
- verificati etansietatea conductelor de alimentare cu combustibil;
- interziceti supraalimentarea cu combustibil ;
- alimentati doar cu aparatul de incalzire oprit ;
- curatati periodic conductele de alimentare si duzele de pulverizare ale instalatiilor de incalzire cu combustibil lichid sau gazos.